

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности № 5 УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области**

(наименование органа государственного надзора)

ул. Дзержинского, 3А, г. Чебаркуль, 456440, тел. (35168)23537, E-mail: ondcheb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Пл. Предзаводская, 4.

г. Миасс, 456300

(место составления акта)

« 11 » сентября 2015 г.

(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 479

« 11 » сентября 2015 г. по адресу/адресам: Челябинская область г. Миасс, пр. Автозаводцев, 46а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД № 5 по
пожарному надзору Е.Б. Сагитдинова № 479 от 17 августа 2015 г. и ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

Была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
компенсирующего вида № 48 второй категории»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » сентября 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч 00 мин.

« 11 » сентября 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности № 5 пл. Предзаводская, 4, г. Миасс, 456300, т.
(351.3)553147

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующая Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 48
второй категории» Выдрина О.А. 31.08.2015 г. 12ч00мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНД № 5 по пожарному надзору
Сидоркина Ирина Сергеевна

эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №48 второй категории» Выдрина О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Система пожарной сигнализации не способна дублировать сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта в здании детского дошкольного образовательного учреждения функциональной пожарной опасности Ф1.1. Основание (№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч.7).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНД №5 по пожарному надзору Сидоркина Ирина Сергеевна

«11» сентября 2015г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Выдрина Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«11» сентября 2015г.

(подпись)